



Urząd Marszałkowski  
Skarbowa

Lublin, dnia 05 sierpnia 2020 r.

## Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

0601-ILN-2.261.4.2020.3  
0601-20-077714

### UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

*Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie usługi przeglądu i konserwacji oraz legalizacji i napraw sprzętu p.poż. zlokalizowanego w obiektach administrowanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Lublinie na terenie woj. lubelskiego.*

#### **I. Wyjaśnienie treści SIWZ**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.08.2020 r. o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Izba Administracji Skarbowej w Lublinie przekazuje odpowiedź w przedmiotowej sprawie.

#### **Pytanie 1**

Wskazanie ilości oraz lokalizacji węży hydrantowych do badania (informacja zawarta w opisie przedmiotu zamówienia natomiast brak tabeli kalkulacyjnej)?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie posiada informacji o ilości węży, które są konieczne do przejrzania. W każdej sytuacji hydrant wymaga przeglądu i sprawdzenia ważności przeglądu węży. Jeśli węże wymagają przeglądu trzeba go zrobić (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia). Bardziej dokładne informacje są dostępne w konkretnym obiekcie i mogą być udzielone przez pracowników sekretariatów.

#### **Pytanie 2**

Czy w budynkach w których znajduje się dokumentacja branżowa (projekt) oświetlenia awaryjnego i czy zostanie udostępniony zleceniodawcy?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że jeśli dokumentacja jest w obiektach, to zostanie udostępniona na życzenie wykonawcy.

#### **Pytanie 3**

Przez przegląd oświetlenia awaryjnego rozumie się badanie natężenia oświetlenia co nie jest realne do zrealizowania w porze dziennej. Zamawiający wskazał godziny przeglądów 7.15 - 15.15. Czy w budynkach z oświetleniem będzie możliwość przeglądów w porze wieczorowo nocnej (po zmierzchu) czy zamawiający jedynie chce sprawdzenia zadziałania oświetlenia awaryjnego bez dokonania pomiarów?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy dokonać sprawdzenia zadziałania oświetlenia awaryjnego, a także pomiary natężenia oświetlenia. Przegląd można wykonać w dni robocze max. do godz. 18:30 do czasu służby pracownika ochrony.

#### **Pytanie 4**

Przeglądy PWP - czy dokonywane w godzinach pracy ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przeglądy przeciwpożarowych wyłączników prądu (PWP) należy wykonać w godz. 15:15 – 18:30 tak jak w przypadku oświetlenia awaryjnego.

#### **Pytanie 5**


Przedstawienie harmonogramu terminów (planowanych) przeglądów - czy leży to w gestii zleceniobiorcy w terminie do 30.10.2020?

#### **Odpowiedź:**

Przesłanie harmonogramów leży po stronie zleceniobiorcy/wykonawcy i powinien to zrobić w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy (§ 4 ust. 2 - projektu umowy, załącznik nr 3).

**II. Powyższe należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**

Z up. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie



Piotr Grajewski  
Z-ca Dyrektora

